

ZESTAWIENIE WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 9-15 WE WROCŁAWIU

Minwania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

53,91

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | SUMA [W] | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | | | | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] |
| MŁODNICKIEGO 13 | 7 | 23,89 | Parter | | 180 | 470 | 600 | 650 | | 1 900 | 79,53 | 0,68 | |
| | 1 | 127,05 | Parter | 980 | 540 | 1 540 | 880 | 1 110 | | 8 580 | 67,53 | 0,80 | |
| | | | I p. | | 350 | 590 | 920 | 600 | 1 070 | | | | |
| | 2 | 49,93 | I p. | 730 | 350 | 1 030 | 1 390 | | | 3 500 | 70,10 | 0,77 | |
| | 3 | 49,93 | II p. | 630 | 300 | 880 | 1 390 | | | 3 200 | 64,09 | 0,84 | |
| | 4 | 63,14 | II p. | 570 | 290 | 1 200 | 650 | 980 | | 3 690 | 58,44 | 0,92 | |
| | 5 | 42,90 | III p. | 810 | 300 | 1 010 | 1 370 | | | 3 490 | 81,35 | 0,66 | |
| | 6 | 54,35 | III p. | 720 | 310 | 1 410 | 860 | 760 | | 4 060 | 74,70 | 0,72 | |
| | A | 43,40 | Parter | | 490 | 1 390 | 1 350 | 970 | 450 | 980 | 5 630 | 129,72 | 0,42 |
| | 1 | 54,12 | Parter | 1 270 | 900 | 2 290 | 1 120 | | | 5 580 | 103,10 | 0,52 | |
| 2 | 54,35 | I p. | 990 | 560 | 760 | 1 860 | | | 4 170 | 76,72 | 0,70 | | |
| 3 | 51,92 | I p. | 840 | 490 | 1 600 | 1 380 | | | 4 310 | 83,01 | 0,65 | | |
| 4 | 63,77 | I p. | 810 | 750 | 760 | 970 | 1 680 | | 4 970 | 77,94 | 0,69 | | |
| 5 | 54,35 | II p. | 670 | 510 | 640 | 1 230 | | | 3 050 | 56,12 | 0,96 | | |
| 6 | 51,92 | II p. | 570 | 470 | 1 200 | 1 330 | | | 3 570 | 68,76 | 0,78 | | |
| 7 | 63,77 | II p. | 730 | 750 | 760 | 970 | 1 680 | | 4 890 | 76,68 | 0,70 | | |
| 8 | 50,52 | III p. | 780 | 470 | 920 | 1 460 | | | 3 630 | 71,85 | 0,75 | | |
| 9 | 44,03 | III p. | 700 | 480 | 1 440 | 540 | 930 | | 4 090 | 92,89 | 0,58 | | |
| 10 | 48,71 | III p. | 910 | 970 | 1 570 | 810 | 950 | | 5 210 | 106,96 | 0,50 | | |
| MŁODNICKIEGO 15 | | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWKÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 9-15 WE WROCŁAWIU

 Miwienia na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

53,91

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | SUMA [W] | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | |
| MŁODNICKIEGO 9 | ALLU | 52,58 | Parter | 810 | 320 | 990 | 1 680 | 1 440 | 310 | 390 | 5 940 | 112,97 | 1,00 |
| | 1 | 63,77 | Parter | 1 060 | 1 060 | 1 340 | 1 200 | 2 100 | | | 6 760 | 106,01 | 0,51 |
| | 2 | 63,77 | I p. | 730 | 880 | 720 | 930 | 1 640 | | | 4 900 | 76,84 | 0,70 |
| | 3 | 51,92 | I p. | 590 | 440 | 1 200 | 1 340 | | | | 3 570 | 68,76 | 0,78 |
| | 4 | 54,35 | I p. | 800 | 580 | 1 320 | 590 | | | | 3 290 | 60,53 | 0,89 |
| | 5 | 63,77 | II p. | 730 | 880 | 720 | 930 | 1 640 | | | 4 900 | 76,84 | 0,70 |
| | 6 | 51,92 | II p. | 590 | 440 | 1 200 | 1 340 | | | | 3 570 | 68,76 | 0,78 |
| | 7 | 54,35 | II p. | 760 | 570 | 980 | 620 | | | | 2 930 | 53,91 | 1,00 |
| | 8 | 48,71 | III p. | 910 | 970 | 950 | 810 | 1 570 | | | 5 210 | 106,96 | 0,50 |
| | 9 | 44,03 | III p. | 700 | 480 | 930 | 540 | 1 440 | | | 4 090 | 92,89 | 0,58 |
| MŁODNICKIEGO 11 | 10 | 50,52 | III p. | 780 | 470 | 1 460 | 920 | | | | 3 630 | 71,85 | 0,75 |
| | 1 | 82,34 | Parter | 770 | 420 | 1 210 | 950 | 1 790 | 1 600 | | 6 740 | 81,86 | 0,66 |
| | 2 | 81,85 | I p. | 530 | 270 | 950 | 650 | 1 190 | 990 | | 4 580 | 55,96 | 0,96 |
| | 3 | 31,15 | I p. | 780 | 340 | 1 400 | | | | | 2 520 | 80,90 | 0,67 |
| | 4 | 63,80 | II p. | 570 | 270 | 840 | 650 | 1 250 | | | 3 580 | 56,11 | 0,96 |
| | 5 | 49,93 | II p. | 670 | 310 | 1 250 | 870 | | | | 3 100 | 62,09 | 0,87 |
| | 6 | 54,85 | III p. | 720 | 310 | 760 | 860 | 1 410 | | | 4 060 | 74,02 | 0,73 |
| 7 | 42,90 | III p. | 810 | 300 | 1 370 | 1 010 | | | | 3 490 | 81,35 | 0,66 | |

ZESTAWKÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Mirwania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | Kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | SUMMA [W] | |
| MŁODNICKIEGO 12 | 1 | 49,84 | Parter | 1 370 | 590 | 1 190 | 2 330 | | | | | 5 480 | 109,95 | 0,49 |
| | 2 | 49,84 | I p. | 1 130 | 470 | 900 | 1 470 | | | | | 3 970 | 79,65 | 0,68 |
| | 3 | 35,55 | I p. | 890 | 290 | 1 380 | | | | | | 2 560 | 72,01 | 0,75 |
| | 4 | 49,84 | II p. | 1 130 | 470 | 900 | 1 470 | | | | | 3 970 | 79,65 | 0,68 |
| | 5 | 35,55 | II p. | 880 | 290 | 1 200 | | | | | | 2 370 | 66,67 | 0,81 |
| | 6 | 38,56 | III p. | 1 050 | 530 | 860 | 350 | 1 460 | | | | 4 250 | 110,22 | 0,49 |
| | 7 | 33,37 | III p. | 960 | 340 | 1 450 | | | | | | 2 750 | 82,41 | 0,66 |
| | 1 | 36,80 | Parter | 1 410 | 340 | 2 200 | | | | | | 3 950 | 107,34 | 0,51 |
| MŁODNICKIEGO 14 | 2 | 42,13 | Parter | 830 | 340 | 2 150 | 810 | | | | | 4 130 | 98,03 | 0,55 |
| | 3 | 54,43 | I p. | 530 | 270 | 960 | 580 | 1 270 | | | | 3 610 | 66,32 | 0,82 |
| | 4 | 42,13 | I p. | 740 | 250 | 1 350 | 550 | | | | | 2 890 | 68,60 | 0,79 |
| | 5 | 54,43 | II p. | 460 | 270 | 870 | 580 | 1 250 | | | | 3 430 | 63,02 | 0,86 |
| | 6 | 42,13 | II p. | 740 | 250 | 1 350 | 550 | | | | | 2 890 | 68,60 | 0,79 |
| | 7 | 48,37 | III p. | 860 | 300 | 600 | 1 250 | 690 | | | | 3 700 | 76,49 | 0,71 |
| | 8 | 37,36 | III p. | 770 | 350 | 1 320 | 770 | | | | | 3 210 | 85,92 | 0,63 |

ZESTAWOK WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Mywania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Kuchnia | łazienka | pokój 1 | pokój 2 | pokój 3 | pokój 4 | pokój 5 | | | SUMA |
| | | | | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] | | | [W] |
| MŁODNICKIEGO 16 | ALU | 102,68 | Parter | 1 540 | 510 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 620 | 10 550 | 102,75 | 1,00 |
| | 1 | 36,80 | Parter | 1 410 | 340 | 2 200 | | | | | 3 950 | 107,34 | 0,51 |
| | 2 | 42,13 | Parter | 950 | 390 | 2 150 | 810 | | | | 4 300 | 102,07 | 0,53 |
| | 3 | 54,43 | I p. | 530 | 250 | 960 | 580 | 1 270 | | | 3 590 | 65,96 | 0,82 |
| | 4 | 42,13 | I p. | 740 | 300 | 1 350 | 550 | | | | 2 940 | 69,78 | 0,78 |
| | 5 | 54,43 | II p. | 460 | 250 | 870 | 580 | 1 250 | | | 3 410 | 62,65 | 0,87 |
| | 6 | 42,13 | II p. | 740 | 300 | 1 350 | 550 | | | | 2 940 | 69,78 | 0,78 |
| | 7 | 48,37 | III p. | 860 | 300 | 600 | 1 250 | 690 | | | 3 700 | 76,49 | 0,71 |
| | 8 | 37,36 | III p. | 770 | 350 | 1 320 | 770 | | | | 3 210 | 85,92 | 0,63 |
| | 1 | 41,73 | Parter | 1 160 | 690 | 1 930 | | | | | 3 780 | 90,58 | 0,60 |
| MŁODNICKIEGO 18 | 2 | 49,87 | I p. | 1 000 | 430 | 1 260 | 1 540 | | | | 4 230 | 84,82 | 0,64 |
| | 3 | 51,92 | I p. | 570 | 410 | 1 090 | 1 270 | | | | 3 340 | 64,33 | 0,84 |
| | 4 | 54,89 | I p. | 670 | 410 | 830 | 1 170 | | | | 3 080 | 56,11 | 0,97 |
| | 5 | 49,87 | II p. | 700 | 300 | 890 | 1 370 | | | | 3 260 | 65,37 | 0,83 |
| | 6 | 51,92 | II p. | 520 | 400 | 1 050 | 1 200 | | | | 3 170 | 61,06 | 0,89 |
| | 7 | 54,89 | II p. | 670 | 410 | 730 | 1 170 | | | | 2 980 | 54,29 | 1,00 |
| | 8 | 46,34 | III p. | 750 | 270 | 1 120 | 1 480 | | | | 3 620 | 78,12 | 0,69 |
| | 9 | 44,32 | III p. | 780 | 360 | 810 | 280 | 1 330 | | | 3 560 | 80,32 | 0,68 |
| | 10 | 51,08 | III p. | 900 | 470 | 890 | 1 340 | | | | 3 600 | 70,48 | 0,77 |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Miwiania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | SUMA [W] | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MŁODNICKIEGO 20 | 1A | 105,13 | Parter | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 650 | 5 000 | | | | 9 250 | 87,99 | 0,62 |
| | 1 | 48,70 | Parter | 770 | 360 | 1 490 | 1 910 | | | | | 4 530 | 93,02 | 0,58 |
| | 2 | 49,93 | I p. | 740 | 350 | 1 720 | 1 090 | | | | | 3 900 | 78,11 | 0,70 |
| | 3 | 63,80 | I p. | 700 | 230 | 920 | 680 | 1 230 | | | | 3 760 | 58,93 | 0,92 |
| | 4 | 49,93 | II p. | 610 | 300 | 1 450 | 930 | | | | | 3 290 | 65,89 | 0,82 |
| | 5 | 63,80 | II p. | 580 | 230 | 920 | 680 | 1 230 | | | | 3 640 | 57,05 | 0,95 |
| | 6 | 42,90 | III p. | 630 | 350 | 1 530 | 1 050 | | | | | 3 560 | 82,98 | 0,65 |
| | 7 | 54,85 | III p. | 700 | 290 | 1 110 | 790 | 1 320 | | | | 4 210 | 76,75 | 0,71 |
| MŁODNICKIEGO 22 | 8 | 55,24 | Parter | 730 | 90 | 730 | 1 130 | 1 800 | | | | 4 480 | 81,10 | 0,67 |
| | 1 | 48,70 | Parter | 770 | 360 | 1 910 | 1 490 | | | | | 4 530 | 93,02 | 0,58 |
| | 2 | 63,14 | I p. | 830 | 230 | 920 | 630 | 1 220 | | | | 3 830 | 60,66 | 0,90 |
| | 3 | 49,93 | I p. | 610 | 300 | 930 | 1 490 | | | | | 3 330 | 66,69 | 0,81 |
| | 4 | 63,14 | II p. | 590 | 230 | 910 | 630 | 1 210 | | | | 3 570 | 56,54 | 0,96 |
| | 5 | 49,93 | II p. | 610 | 300 | 930 | 1 450 | | | | | 3 290 | 65,89 | 0,82 |
| | 6 | 54,35 | III p. | 700 | 290 | 1 320 | 790 | 1 110 | | | | 4 210 | 77,46 | 0,70 |
| | 7 | 42,90 | III p. | 630 | 350 | 1 050 | 1 530 | | | | | 3 560 | 82,98 | 0,65 |

ZESTAWIÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Mliwienia na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | SUMA | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | | |
| MŁODNICKIEGO 24 | 1 | 41,73 | Parter | 1 015 | 660 | 972 | 972 | | | | | 3 619 | 86,72 | 0,63 |
| | 2 | 51,32 | Parter | 784 | 732 | 1 255 | 1 042 | 1 042 | | | | 4 855 | 94,60 | 0,57 |
| | 3 | 49,84 | I p. | 755 | 422 | 1 160 | 1 679 | | | | | 4 016 | 80,58 | 0,67 |
| | 4 | 51,92 | I p. | 348 | 474 | 948 | 681 | 681 | | | | 3 132 | 60,32 | 0,90 |
| | 5 | 49,82 | I p. | 591 | 702 | 674 | 674 | 826 | | | | 3 467 | 69,59 | 0,78 |
| | 6 | 49,84 | II p. | 530 | 363 | 975 | 1 508 | | | | | 3 376 | 67,74 | 0,80 |
| | 7 | 51,92 | II p. | 348 | 474 | 948 | 681 | 681 | | | | 3 132 | 60,32 | 0,90 |
| | 8 | 49,82 | II p. | 606 | 702 | 668 | 668 | 709 | | | | 3 353 | 67,30 | 0,81 |
| | 9 | 46,34 | III p. | 784 | 414 | 1 336 | 1 405 | | | | | 3 939 | 85,00 | 0,64 |
| | 10 | 44,32 | III p. | 769 | 550 | 873 | 281 | 1 686 | | | | 4 159 | 93,84 | 0,58 |
| | 11 | 51,08 | III p. | 876 | 779 | 1 521 | 974 | | | | | 4 150 | 81,25 | 0,67 |
| MŁODNICKIEGO 26 | 1 | 45,12 | Parter | 879 | 357 | 926 | 1 818 | | | | | 3 980 | 88,21 | 0,62 |
| | 2 | 42,13 | I p. | 778 | 468 | 1 594 | 859 | | | | | 3 699 | 87,80 | 0,62 |
| | 3 | 54,43 | I p. | 346 | 269 | 921 | 736 | 952 | | | | 3 224 | 59,23 | 0,92 |
| | 4 | 42,13 | II p. | 626 | 388 | 1 328 | 691 | | | | | 3 033 | 71,99 | 0,75 |
| | 5 | 54,43 | II p. | 303 | 269 | 921 | 735 | 950 | | | | 3 178 | 58,39 | 0,93 |
| | 6 | 37,36 | III p. | 815 | 440 | 1 593 | 938 | | | | | 3 786 | 101,34 | 0,54 |
| | 7 | 48,37 | III p. | 674 | 357 | 893 | 699 | 1 148 | | | | 3 771 | 77,96 | 0,70 |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Miwiania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | SUMA [W] | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | | | | pokój 5 [W] |
| MŁODNICKIEGO 28 | 1 | 44,26 | Parter | 1 224 | 653 | 1 423 | 1 423 | | | 4 723 | 106,71 | 0,51 | |
| | 2 | 35,55 | Parter | 1 030 | 483 | 1 705 | | | | 3 218 | 90,52 | 0,60 | |
| | 3 | 87,56 | I p. | 909 | 365 | 959 | 1 002 | 1 011 | 1 677 | 5 923 | 67,65 | 0,80 | |
| | 4 | 35,55 | I p. | 835 | 389 | 1 411 | | | | 2 635 | 74,12 | 0,73 | |
| | 5 | 87,56 | II p. | 735 | 365 | 945 | 989 | 1 328 | 1 468 | 5 830 | 66,58 | 0,82 | |
| | 6 | 35,55 | II p. | 835 | 389 | 1 411 | | | | 2 635 | 74,12 | 0,73 | |
| | 7 | 77,86 | III p. | 1 073 | 516 | 1 099 | 1 264 | 1 036 | 1 691 | 6 679 | 85,78 | 0,63 | |
| | 8 | 33,37 | III p. | 1 063 | 483 | 1 815 | | | | 3 361 | 100,72 | 0,54 | |
| MŁODNICKIEGO 30 | 1 | 35,55 | Parter | 1 139 | 483 | 1 705 | | | | 3 327 | 93,59 | 0,58 | |
| | 2 | 53,51 | Parter | 1 129 | 369 | 971 | 971 | 1 232 | | 4 672 | 87,31 | 0,62 | |
| | 3 | 35,55 | I p. | 1 139 | 389 | 1 411 | | | | 2 939 | 82,67 | 0,66 | |
| | 4 | 75,77 | I p. | 612 | 272 | 990 | 669 | 669 | 884 | 1 152 | 5 248 | 69,26 | 0,78 |
| | 5 | 35,55 | II p. | 944 | 389 | 1 411 | | | | 2 744 | 77,19 | 0,70 | |
| | 6 | 75,77 | II p. | 511 | 272 | 865 | 662 | 662 | 875 | 1 144 | 4 991 | 65,87 | 0,82 |
| | 7 | 33,37 | III p. | 1 063 | 483 | 1 815 | | | | 3 361 | 100,72 | 0,54 | |
| | 8 | 64,51 | III p. | 1 003 | 369 | 954 | 1 575 | 1 142 | 1 408 | 6 451 | 100,00 | 0,54 | |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 12-32 WE WROCŁAWIU

 Miwienia na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

54,29

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | SUMA | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | | |
| MŁODNICKIEGO 32 | A | 66,85 | Parter | 901 | 880 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | 8 326 | 124,55 | 0,44 |
| | 1 | 42,13 | Parter | 703 | 374 | 728 | 1 736 | | | | | 3 541 | 84,05 | 0,65 |
| | 2 | 32,36 | Parter | 1 079 | 1 018 | 1 752 | | | | | | 3 849 | 118,94 | 0,46 |
| | 3 | 42,13 | I p. | 567 | 319 | 600 | 1 342 | | | | | 2 828 | 67,13 | 0,81 |
| | 4 | 63,74 | I p. | 593 | 512 | 1 019 | 834 | 965 | 1 087 | | | 5 010 | 78,60 | 0,69 |
| | 5 | 42,13 | II p. | 567 | 319 | 600 | 1 342 | | | | | 2 828 | 67,13 | 0,81 |
| | 6 | 63,74 | II p. | 496 | 512 | 886 | 725 | 965 | 1 087 | | | 4 671 | 73,28 | 0,74 |
| | 7 | 36,14 | III p. | 612 | 374 | 855 | 1 568 | | | | | 3 409 | 94,33 | 0,58 |
| 8 | 52,20 | III p. | 680 | 712 | 1 021 | 835 | 1 202 | 1 141 | | | 5 591 | 107,11 | 0,51 | |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 34-50 WE WROCŁAWIU

 Mierniki na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

55,97

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | SUMA | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | |
| MŁODNICKIEGO 34 | A | 90,05 | Parter | 2 170 | 710 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 600 | 1 710 | 11 700 | 129,93 | 0,43 |
| | 1 | 23,94 | Parter | 1 183 | 160 | 1 183 | | | | | 2 526 | 105,51 | 0,53 |
| | 2 | 42,13 | Parter | 970 | 370 | 1 940 | 860 | | | | 4 140 | 98,27 | 0,57 |
| | 3 | 63,74 | I p. | 720 | 940 | 1 030 | 1 060 | 1 000 | 1 000 | | 5 750 | 90,21 | 0,62 |
| | 4 | 42,13 | I p. | 780 | 270 | 1 360 | 600 | | | | 3 010 | 71,45 | 0,78 |
| | 5 | 63,74 | II p. | 630 | 860 | 900 | 920 | 875 | 875 | | 5 060 | 79,39 | 0,71 |
| | 6 | 42,13 | II p. | 780 | 270 | 1 360 | 600 | | | | 3 010 | 71,45 | 0,78 |
| | 7 | 52,20 | III p. | 920 | 780 | 1 120 | 1 150 | 1 035 | 1 035 | | 6 040 | 115,71 | 0,48 |
| MŁODNICKIEGO 36 | 8 | 36,14 | III p. | 780 | 340 | 1 570 | 960 | | | | 3 650 | 101,00 | 0,55 |
| | 1 | 62,84 | Parter | 790 | 320 | 1 290 | 970 | 1 940 | | | 5 310 | 84,50 | 0,66 |
| | 2 | 48,45 | Parter | 1 150 | 610 | 2 000 | 1 150 | | | | 4 910 | 101,34 | 0,55 |
| | 3 | 75,77 | I p. | 590 | 270 | 1 030 | 750 | 1 490 | 1 180 | | 5 310 | 70,08 | 0,80 |
| | 4 | 82,25 | I p. | 590 | 480 | 1 470 | 1 720 | 650 | 980 | | 5 890 | 71,61 | 0,78 |
| | 5 | 75,77 | II p. | 590 | 270 | 1 030 | 740 | 1 480 | 970 | | 5 080 | 67,05 | 0,83 |
| | 6 | 82,25 | II p. | 590 | 340 | 1 080 | 1 210 | 630 | 970 | | 4 820 | 58,60 | 0,96 |
| | 7 | 64,51 | III p. | 660 | 350 | 1 170 | 990 | 1 830 | 1 030 | | 6 030 | 93,47 | 0,60 |
| 8 | 72,45 | III p. | 820 | 410 | 1 600 | 1 380 | 870 | 1 100 | | 6 180 | 85,30 | 0,66 | |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 34-50 WE WROCŁAWIU

 Miernia na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

55,97

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | SUMA [W] | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | | | | pokój 5 [W] |
| MŁODNICKIEGO 38 | 8 | 42,13 | Parter | 570 | 500 | 2 020 | 2 460 | | | | 5 550 | 131,74 | 0,42 |
| | 1 | 43,57 | Parter | 1 180 | 530 | 1 880 | 1 100 | | | | 4 690 | 107,64 | 0,52 |
| | 2 | 63,81 | I p. | 690 | 320 | 1 060 | 860 | | | | 4 650 | 72,87 | 0,77 |
| | 3 | 42,13 | I p. | 910 | 400 | 1 340 | 900 | | | | 3 550 | 84,26 | 0,66 |
| | 4 | 63,81 | II p. | 590 | 260 | 920 | 710 | | | | 3 750 | 58,77 | 0,95 |
| | 5 | 42,13 | II p. | 910 | 400 | 1 340 | 900 | | | | 3 550 | 84,26 | 0,66 |
| | 6 | 55,03 | III p. | 790 | 320 | 1 060 | 960 | | | | 4 590 | 83,41 | 0,67 |
| | 7 | 36,14 | III p. | 950 | 510 | 1 630 | 1 120 | | | | 4 210 | 116,49 | 0,48 |
| MŁODNICKIEGO 40 | 1 | 63,81 | Parter | 552 | 404 | 1 635 | 1 166 | | | | 4 928 | 77,23 | 0,72 |
| | 2 | 42,49 | I p. | 687 | 330 | 745 | 977 | | | | 3 716 | 87,46 | 0,64 |
| | 3 | 63,81 | I p. | 461 | 307 | 1 244 | 863 | | | | 3 748 | 58,74 | 0,95 |
| | 4 | 42,49 | II p. | 572 | 286 | 602 | 778 | | | | 3 016 | 70,98 | 0,79 |
| | 5 | 63,81 | II p. | 461 | 325 | 1 244 | 863 | | | | 3 766 | 59,02 | 0,95 |
| | 6 | 98,65 | III p. | 821 | | 666 | 1 187 | | | | 7 413 | 75,14 | 0,74 |
| | | | IV p. | | 1 190 | 1 020 | 385 | | | | 1 225 | | |

ZESTAWYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 34-50 WE WROCŁAWIU

 Na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

55,97

| Klatka | Numer LOKALU | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|--------------|-------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------|
| | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | SUMA [W] | | | |
| MŁODNICKIEGO 42 | 1 | I p. | 889 | 371 | 1 088 | 980 | 980 | | | | 4 308 | 86,58 | 0,65 |
| | 2 | I p. | 910 | 357 | 1 429 | | | | | | 2 696 | 75,84 | 0,74 |
| | 3 | II p. | 759 | 307 | 893 | 854 | 854 | | | | 3 667 | 73,69 | 0,76 |
| | 4 | II p. | 697 | 293 | 1 063 | | | | | | 2 053 | 57,75 | 0,97 |
| | 5 | III p. | | 617 | | 1 048 | 852 | 852 | | | 7 414 | 91,93 | 0,61 |
| | | | IV p. | | 1 469 | 1 174 | 1 402 | | | | | | |
| | 6 | III p. | | 1 059 | 873 | 873 | 1 171 | | | | 9 215 | 77,05 | 0,73 |
| | | | IV p. | | 1 623 | 1 094 | 1 168 | 412 | 942 | | | | |
| | 1 | Parter | | 801 | 373 | 1 404 | 870 | 870 | | | 4 318 | 86,59 | 0,65 |
| | 2 | Parter | | 526 | 651 | 959 | 959 | 1 197 | | | 4 292 | 81,24 | 0,69 |
| | 3 | I p. | | 580 | 303 | 1 086 | 672 | 672 | | | 3 313 | 66,43 | 0,84 |
| 4 | I p. | | 320 | 466 | 885 | 695 | 695 | | | 3 061 | 58,96 | 0,95 | |
| 5 | I p. | | 670 | 656 | 825 | 825 | 859 | | | 3 835 | 69,87 | 0,80 | |
| 6 | II p. | | 580 | 303 | 1 086 | 672 | 672 | | | 3 313 | 66,43 | 0,84 | |
| 7 | II p. | | 320 | 466 | 885 | 695 | 695 | | | 3 061 | 58,96 | 0,95 | |
| 8 | II p. | | 530 | 578 | 732 | 732 | 760 | | | 3 332 | 60,70 | 0,92 | |
| 9 | III p. | | 790 | 357 | 1 325 | 1 257 | | | | 3 729 | 80,47 | 0,70 | |
| 10 | III p. | | 667 | 535 | 858 | 314 | 1 469 | | | 3 843 | 86,71 | 0,65 | |
| 11 | III p. | | 830 | 636 | 846 | 846 | 835 | | | 3 993 | 71,43 | 0,78 | |
| MŁODNICKIEGO 44 | | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 34-50 WE WROCŁAWIU

 Miwienia na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

55,97

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m | |
|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | Kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | | | SUMA [W] |
| MŁODNICKIEGO 46 | 1 | 73,07 | Parter | 1 017 | 506 | 1 022 | 1 022 | 1 348 | 1 111 | | 6 026 | 82,47 | 0,68 |
| | 2 | 76,46 | Parter | 584 | 413 | 1 338 | 1 213 | 1 680 | 1 266 | | 6 494 | 84,93 | 0,66 |
| | 3 | 85,87 | I p. | 504 | 382 | 825 | 825 | 723 | 629 | 1 288 | 5 176 | 60,28 | 0,93 |
| | 4 | 76,46 | I p. | 408 | 315 | 1 013 | 890 | 1 285 | 1 003 | | 4 914 | 64,27 | 0,87 |
| | 5 | 85,87 | I p. | 501 | 382 | 822 | 822 | 720 | 626 | 933 | 4 806 | 55,97 | 1,00 |
| | 6 | 76,46 | II p. | 408 | 315 | 1 013 | 890 | 1 285 | 1 003 | | 4 914 | 64,27 | 0,87 |
| | 7 | 72,84 | III p. | 845 | 466 | 1 763 | 847 | 752 | 1 055 | | 5 728 | 78,64 | 0,71 |
| | 8 | 64,98 | III p. | 669 | 374 | 1 085 | 1 032 | 1 519 | 907 | | 5 586 | 85,96 | 0,65 |
| | 1 | 37,80 | Parter | 941 | 653 | 960 | 960 | | | | 3 514 | 92,96 | 0,60 |
| | 2 | 51,92 | Parter | 497 | 579 | 1 216 | 888 | 888 | | | 4 068 | 78,35 | 0,71 |
| | 3 | 49,87 | Parter | 749 | 404 | 1 375 | 1 758 | | | | 4 286 | 85,94 | 0,65 |
| | MŁODNICKIEGO 48 | 4 | 54,89 | I p. | 835 | 644 | 746 | 746 | 695 | | | 3 666 | 66,79 |
| 5 | | 51,92 | I p. | 321 | 447 | 947 | 674 | 674 | | | 3 063 | 58,99 | 0,95 |
| 6 | | 49,87 | I p. | 530 | 310 | 1 036 | 1 359 | | | | 3 235 | 64,87 | 0,86 |
| 7 | | 54,89 | II p. | 700 | 568 | 746 | 746 | 695 | | | 3 455 | 62,94 | 0,89 |
| 8 | | 51,92 | II p. | 321 | 447 | 947 | 674 | 674 | | | 3 063 | 58,99 | 0,95 |
| 9 | | 49,87 | II p. | 530 | 310 | 1 036 | 1 359 | | | | 3 235 | 64,87 | 0,86 |
| 10 | | 51,06 | III p. | 1 002 | 568 | 1 557 | 997 | | | | 4 124 | 80,77 | 0,69 |
| 11 | | 44,32 | III p. | 668 | 517 | 839 | 319 | 1 548 | | | 3 891 | 87,79 | 0,64 |
| 12 | | 46,26 | III p. | 742 | 366 | 1 265 | 1 341 | | | | 3 714 | 80,29 | 0,70 |

ZESTAWKÓW WYRÓWNAWCZYCH W BUDYNKU PRZY UL. MŁODNICKIEGO 34-50 WE WROCŁAWIU

 Miłowania na moc cieplną Q_{min} [W/m²]

55,97

| Klatka | Numer LOKALU | Pow. [m ²] | Kondygnacja | Projektowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń | | | | | | | | | | Q_{jedn} [W/m ²] | WSPÓŁCZYNNIK REDUKCYJNY LOKALU R_m |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | kuchnia [W] | łazienka [W] | pokój 1 [W] | pokój 2 [W] | pokój 3 [W] | pokój 4 [W] | pokój 5 [W] | SUMA [W] | | | | |
| MŁODNICKIEGO 50 | 1 | 182,88 | Przyziemie | | | 1 638 | 1 638 | 1 607 | 1 226 | | | | 17 708 | 96,83 | 0,58 |
| | | | Parter | 907 | 1 304 | 1 337 | 2 118 | 1 322 | 2 824 | 1 787 | | | | | |
| | 2 | 76,38 | I p. | 370 | 888 | 835 | 722 | 722 | 762 | 871 | 5 170 | 67,69 | 0,83 | | |
| | 3 | 35,55 | I p. | 916 | 404 | 1 415 | | | | | 2 735 | 76,93 | 0,73 | | |
| | 4 | 76,38 | II p. | 370 | 868 | 835 | 722 | 722 | 762 | 871 | 5 150 | 67,43 | 0,83 | | |
| | 5 | 35,55 | II p. | 735 | 342 | 1 204 | | | | | 2 281 | 64,16 | 0,87 | | |
| | 6 | 62,50 | III p. | 679 | 1 200 | 776 | 1 726 | 906 | 1 014 | | 6 301 | 100,82 | 0,56 | | |
| 7 | 35,55 | III p. | 921 | 394 | 1 555 | | | | | 2 870 | 80,73 | 0,69 | | | |